



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
„APELE ROMÂNE”
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
SOMEȘ-TISA



Nr. 17549/06.11.2023
717/AMLS/03.11.2023

Catre,

Operatorii economici interesati

Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa, Cluj-Napoca, str. Vanatorului nr.17, jud. Cluj, cod postal 400213, Tel: 0264/433028, Fax: 0264/433026, va invita sa participati cu oferta de pret la selectia de oferte pentru urmatoarea achizitie publica:

- „Pieșe de schimb pentru asigurarea fluxului informational”, (conform specificatiilor tehnice din anexa)

Cod CPV: 34913000-0 – Diverse piese de schimb

1. Valoarea estimata a achizitiei: 5900.00 lei fara TVA:

2. Procedura de achizitie conform legii: 98/2016, art. 7 alineatul 5 „Achizitie directa”.

Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 270.120 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 900.400 lei.

3. Sursa de finantare: Surse proprii.

Plata se va face in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea si inregistrarea facturii electronice la Autoritatea contractanta, cu O.P. in contul de trezorerie comunicat de catre furnizor.

4. Pretul va fi exprimat in LEI fara TVA si va include transportul la sediul Autoritatii contractante.

Pentru o comparatie corecta intre oferte, este obligatorie ofertarea tuturor reperelor solicitate in ANEXA, conform solicitarilor. Ofertele care nu vor fi intocmite conform solicitarilor vor fi considerate inacceptabile.

5. Oferta castigatoare va fi cea cu **pretul cel mai scazut**, cu respectarea intocmai a specificatiilor anexate.

6. Oferta se va transmite prin email la adresa achizitii@dast.rowater.ro pana la data de **08.11.2023**.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel: 0264/433028 int.117, ing. Liviu Cancean.

Achizitia se va face prin intermediul catalogului electronic SEAP.

Director

Ing. Ioan Curt



Sef birou Achizitii
Sp. mk. Alina Bogdan

Intocmit,
Ing. Segiu Piros

Adresa de corespondență:

str. Vânătorului, nr. 17, C.P. 400213, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel: +4 0264 433 028
Fax: +4 0264 433 026
Email: apecj@dast.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 42066043
Cod IBAN: RO88 TREZ 2165 0220 1X03 9127



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
SOMEȘ - TISA



Nr. 259 // CTI / 3.11.2023

Cerinte minime si caracteristici TEHNICE pentru piese

Denumire piesa	Cantitate	Caracteristici minime
Acumulatori pt UPS 12V, 7 Ah	15	<u>Acumulator pt UPS 12 V /7Ah</u> Tip Baterie: Acumulatori cu plumb-acid, Acumulatori stationari fara mentenanta. Dimensiune: 151 x 65 x 95 mm Greutate: 2. Kg Altele: Cu borne, inaltimea totala este de 101 mm Amperi: 7 Volți: 12 Durata medie de viata: 5 ani Rezistenta interna (incarcata maxim): 0,02 Ω Descarcarea in gol pe luna la 25oC: 3% Carcasa din material ABS Terminal lat : T2
Acumulatori pt UPS 12 V, 9Ah	20	<u>Acumulator pt UPS 12 V 9Ah ,Terminal T2</u> Tip Baterie: Acumulatori cu plumb-acid, Acumulatori stationari fara mentenanta. Dimensiune: 151 x 65 x 93 mm Greutate: 2.48 Kg Altele: Cu borne, inaltimea totala este de 101 mm Amperi: 9 Volți: 12 Durata medie de viata: 5 ani Rezistenta interna (incarcata maxim): 0,02 Ω Descarcarea in gol pe luna la 25oC: 3% Carcasa din material ABS Terminal : T2
Acumulatori pt UPS 12 V, 18Ah	6	<u>Acumulator stationar 12V18 Ah, Terminal L1</u> Acumulator plumb-acid 12V 18Ah, VRLA-

Adresă de corespondență:

str. Vânătorului, nr. 17, C.P. 400213, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel: +4 0264 433 028
Fax: +4 0264 433 026
Email: apecj@dast.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 42066043
Cod IBAN: RO88 TREZ 2165 0220 1X03 9127

	AGM (Valve Regulated Lead Acid Battery - Absorbed Glass Mat). Acumulatorii VRLA-AGM sigilati (etansi) si sa functioneze fara mentenanta Aplicatii: UPS-uri, UPS-uri pentru centrale, Dimensiuni (Lungime x Latime x Inaltime mm) 181 x 76 x 167 Terminle : L1		
20	<ul style="list-style-type: none"> • Acumulator NiMH • Tip celula: AAA (R3) • Cod IEC: HR03 • Tensiune nominala: 1,2V • Capacitate nominala: 1000mAh • Dimensiuni: Ø10,5 x H44,5 mm 		Acumulatori 1,2 V, 1000(800)mA NiMH R3
6	<ul style="list-style-type: none"> Tip baterie:6LR61 Voltaj: 9V Tip baterie: Alcalin Longlife Power 		Baterii 9V
30	<ul style="list-style-type: none"> Format baterie : buton CR2032 Tip : Lithium Capacitate : 230 mAh Voltaj: 3 V 		Baterii Lithium 3V -CR2032
5	<ul style="list-style-type: none"> Alimentator pentru camere supraveghere Tensiune alimentare intrare /iesire : 220 V/ 12 V Curent : 5000 mA Sursa in comutatie : da Mufa conectare : da 5,5x2,1x10mm 	5	Alimentatoare 12V/5 A pt camere CCTV
400	Mufe RJ 45 UTP/FTP cat 6E Ecranata		Mufe RJ 45 ecranate Cat 6E
1 rola	<ul style="list-style-type: none"> Cablu de retea cat 6E 8 fire Cupru Rola : 305 ml 	1 rola	Cablu UTP cat 6
1 rola	<ul style="list-style-type: none"> Cablu de retea 5E 8 fire cupru 	1 rola	Cablu UTP cat 5

		Grosime : 0,49mm Rola : 305 ml	
Cablu electric CYABY / C2XABY 3 x 1.5 mmp,Cu	100ml	Tip cablu	CYABY/ C2XABY
		Tip izolatie	PVC
		Armat	armat
		Numar conductoare	3
		Sectiune (mmp)	1.5
		Sectiune nul (mmp)	1.5
		Culoare izolatie	gri/negru
		Grosime izolatie (mm)	0.8
		Material manta	PVC
		Diametru exterior (mm)	11.7
		Tensiune nominala (V)	0,6/1 kV
		Tensiune de incercare	8,4 kVcc, 5 minute
		Intarziere la propagarea flacarii	Da
		Tip conductor	cupru
		Temperatura de functionare (°C)	maxim 70/90
		Temperatura ambianta (°C)	la pozare min +5°C max 50°C;
		Temperatura de depozitare (°C)	-30 ... +50
		caracteristici Alte	rola de 100 metri

Termen maxim de livrare : 15 zile lucratoare

Garantie : 12 luni (acumulatori, alimentator)

Intocmit

Ing. Cancean Liviu