



MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PADURILOR




ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ROMANIAN NATIONAL ADMINISTRATION OF WATERS




SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR CLUJ

Nr. 353/ELM/02.09.2026



Se aprobă,
Director A.B.A. Someș-Tisa,
Ing. Ștefan Rus



CAIET DE SARCINI

„ REABILITARE INSTALAȚIE ELECTRICĂ SEDIU FORMAȚIE GHERLA, UAT GHELRA, JUDEȚ CLUJ”

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a Contractului de execuție lucrări și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.

Scopul aplicării prezentei proceduri este atribuirea contractului de achiziție publică pentru execuția lucrării de reabilitare a instalației electrice, în vederea funcționării în parametrii normali.

La elaborarea ofertei se va ține cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii.

Obiectivul general îl constituie realizarea unei investiții viabile din punct de vedere tehnic, economic și social.

Legislația aplicabilă:

- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 319/2006 privind protecția și securitatea muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

- Ordinul 509/2011 al Președintelui ANRMAP Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea de Guvern nr. 1037/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.
- Ordonanța de urgență nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Achiziții Publice.
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
- Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 204/2001, modificată.
- Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 597/2002, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții,
- H.G. 766/1997 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la executia lucrărilor.
- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
- HG nr. 1072/2003 privind avizarea de către ISC a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice,
- Legea nr. 133 din 18/07/2012 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996,
- HG 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora
- Standarde naționale și reglementări tehnice în domeniu.

INFORMAȚII GENERALE

a. Denumirea obiectivului de investiții

„REABILITARE INSTALAȚIE ELECTRICĂ SEDIU FORMAȚIE GHERLA, UAT GHELRA, JUDEȚ CLUJ”

b. Autoritatea contractantă

Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, Cluj Napoca, str. Vânătorului nr. 17, 400213.

c. Amplasament

Formația Gherla (inclusiv angajații formației Bontida) are ca sediu cantonul situat în municipiul Gherla, str. Clujului, nr. 5A. Clădirea sediului de Formație Gherla este formată din P+2.

Această formație asigură exploatarea, întreținerea și repararea lucrărilor hidrotehnice din administrare, întreținerea cursurilor de apă din punct de vedere al gospodăririi apelor și intervenția în cazul unor fenomene hidrometeorologice periculoase sau poluări accidentale.

Adresa de corespondență

str. Donath, nr. 157/A, C.P. 400293, Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel: +40 264 485 705

Fax: +40 264 485 224

Email: secretariat@bas-tisa.ro

Cod Fiscal: RO 42066043

Cod IBAN: RO88 TREZ 2165 0220 1X03 9127

d. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului

Regim juridic:

Clădirea reprezintă mijloc fix aflat în patrimoniu privat al A.B.A. Someș - Tisa, S.G.A. Cluj și este identificată prin CF nr. 50496.

Lucrările propuse sunt amplasate pe terenul aflat în administrarea Administrației Naționale Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Someș - Tisa Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj, sediul S.G.A. Cluj având CF nr. 50496 Gherla.

Regim economic:

Imobilul deservește ca și clădire de birouri în care angajații din cadrul formațiilor de lucru Gherla și Bontida își desfășoară activitatea.

Regim tehnic :

Se propune reabilitarea instalației electrice la sediu formație Gherla, UAT Gherla, județ Cluj, după cum urmează:

1. Se va monta Tabloulul electric general parter (TEG-P) configurat pentru alimentare trifazată și echipat cu aparataj de protecție modular, montat pe sînă DIN. Alimentarea Tabloului Electric General Parter (TEG-P) se realizează direct din firida de distribuție. Traseul de alimentare se execută cu cablu din cupru tip CYY-F 5x10 mm², având o lungime de aproximativ 10 de metri.

Echiparea tabloului se va face în conformitate cu lista de cantități prezentată mai jos.

2. Alimentarea Tabloului Electric (TE 0-1 Parter) se realizează din tabloul general parter, printr-un circuit trifazat protejat de un întreruptor automat tetrapolar (4P) de 32A. Traseul de alimentare se execută cu cablu din cupru de tip CYY-F 5x4 mm², cu o lungime de aproximativ 10 de metri.

Echiparea tabloului se va face în conformitate cu lista de cantități prezentată mai jos.

3. Alimentarea Tabloului Electric (TE 0-3 Parter) se realizează din tabloul general parter, printr-un circuit trifazat protejat de un întreruptor automat tetrapolar (4P) de 32A. Traseul de alimentare se execută cu cablu din cupru de tip CYY-F 5x4 mm², cu o lungime de aproximativ 10 de metri.

Echiparea tabloului se va face în conformitate cu lista de cantități prezentată mai jos.

4. Alimentarea Tabloului Electric General Anexa 1 parter (TE Anexa 1 parter) se realizează din tabloul general TEG-parter, printr-un bransament aerian, realizat cu cablu torsadat TIYR (Ol-Al) cu secțiunea de 3x35 mm², în lungime de aproximativ 40m. Circuitul trifazat este protejat în tabloul de plecare de un întreruptor automat tetrapolar (4P) de 32A. Echiparea tabloului se va face în conformitate cu lista de cantități prezentată mai jos.

5. Alimentarea Tabloului Electric Anexa 1.1 Parter (TE Anexa 1.1 Parter) se realizează din tabloul electric general al anexei (TE Anexa 1 Parter), printr-un circuit trifazat protejat de un întreruptor automat tetrapolar (4P) de 16A.

Echiparea tabloului se va face în conformitate cu lista de cantități prezentată mai jos.

6. Alimentarea Tabloului Electric General Anexa 2 Parter (TEG Anexa 2 Parter) se realizează din tabloul general TEG-parter, printr-un bransament aerian, realizat cu cablu torsadat TIYR (Ol-Al) cu secțiunea de 3x35 mm², în lungime de aproximativ 50m. Circuitul trifazat este

protejat in tabloul de plecare de un intreruptor automat tetrapolar (4P) de 20A. Echiparea tabloului se va face in conformitate cu lista de cantitati prezentata mai jos.

7. Montarea Tabloului electric Etaj 1 (TEG-Etaj 1) se realizeaza direct din firida de distributie. Traseul de alimentare se executa cu cablu din cupru tip CYY-F 5x4 mm², avand o lungime de aproximativ 20 de metri.

Echiparea tabloului se va face in conformitate cu lista de cantitati prezentata mai jos.

8. Montarea Tabloului electric Etaj 2 (TEG-Etaj 2) se realizeaza direct din firida de distributie. Traseul de alimentare se executa cu cablu din cupru tip CYY-F 5x4 mm², avand o lungime de aproximativ 25 de metri.

Echiparea tabloului se va face in conformitate cu lista de cantitati prezentata mai jos.

- Circuitele de prize suplimentare de la parter, etajul 1 si etajul 2 vor fi alimentate cu conductoare de tip MYYF 1x2,5 mmp montate aparent in pat PVC 16x16 mm.
- Prizele monofazice 230 V, vor fi montate aparent si ingropat pe perete.
- Prizele trifazice 400 V, vor fi montate aparent pe perete.
- Circuitele de iluminat suplimentare de la parter, etajul 1 si etajul 2 vor fi alimentate cu cabluri de tip CYYF 3x1,5 mmp montate aparent in pat PVC 16x16 mm.
- Corpurile de iluminat, vor fi montate pe tavan.
- Intrerupatoarele vor fi montate ingropat pe perete.
- Circuitele de prize suplimentare de la Anexa 1 si Anexa 2 vor fi alimentate cu cabluri de tip CYYF 3x2,5 mmp montate aparent in pat PVC 25x25 mm.
- Prizele monofazice 230 V, vor fi montate aparent pe perete.
- Prizele trifazice 400 V, vor fi montate aparent pe perete.
- Circuitele de iluminat suplimentare de la Anexa 1 si Anexa 2 vor fi alimentate cu cabluri de tip CYYF 3x1,5 mmp montate aparent in pat PVC 20x20 mm.
- Corpurile de iluminat, vor fi montate pe tavan.
- Intrerupatoarele vor fi montate aparent pe perete.

Adresa de corespondență

str. Donath, nr. 157/A, C.P. 400293, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Tel: +40 264 485 705

Fax: +40 264 485 224

Email: secretariat@necati-cluj-rovato.ro

Cod Fiscal: RO 42066043

Cod IBAN: RO88 TREZ 2165 0220 1X03 9127

Lista de cantitati:

Nr crt	Descriere articol	Unitate de masura	Cantitate
I	TABLOURI ELECTRICE		
1	Tablou electric general parter echipat cu: - Sig 4P - 80A - 1 buc - Sig 4P - 32A - 5 buc - Sig 4P - 20A - 1 buc - Sig 2P - 10A - 2 buc - Sig 2P - 25A - 2 buc - 30%rezerva	buc	1
2	Tablou electric etaj 1 echipat cu: - Sig 4P - 32A - 1 buc - Sig 2P - 10A - 4 buc - Sig 2P - 25A - 5 buc - Rezerva 30%	buc	1
3	Tablou electric etaj 2 (cu bara de nul si impamantare) echipat cu: - Sig 4P - 32A - 1 buc - Sig 2P - 10A - 4 buc - Sig 2P - 25A - 5 buc - Rezerva 30%	buc	1
4	Tablou electric 0-1 parter echipat cu: - Sig 4P - 25A - 1 buc - Sig 4P - 16A - 1 buc - Sig 2P - 10A - 2 buc - Sig 2P - 25A - 1 buc - Rezerva 30%	buc	1
5	Tablou electric 0-3 parter echipat cu: - Sig 4P - 25A - 1 buc - Sig 4P - 16A - 1 buc - Sig 2P - 10A - 3 buc - Sig 2P - 25A - 5 buc - Rezerva 30%	buc	1
6	Tablou electric general anexa 1 echipat cu: - Sig 4P - 32A - 1 buc - Sig 4P - 16A - 2 buc - Sig 2P - 10A - 1 buc - Sig 2P - 16A - 1 buc - Rezerva 30%	buc	1
7	Tablou electric anexa 1.1 parter echipat cu: - Sig 4P - 16A - 2 buc - Sig 2P - 10A - 1 buc - Sig 2P - 16A - 1 buc - Rezerva 30%	buc	1

Adresa de corespondență

str. Donath, nr. 157/A, C.P. 400293, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel: +40 264 485 705

Fax: +40 264 485 224

Email: secretariat@sig-nap.ro

Cod Fiscal: RO 42066043

Cod IBAN: RO88 TREZ 2165 0220 1X03 9127

Nr crt	Descriere articol	Unitate de masura	Cantitate
8	Tablou electric general anexa 2 parter echipat cu: - Sig 4P - 20A - 1 buc - Sig 2P - 10A - 2 buc - Sig 2P - 16A - 2 buc - Rezerva 30%	buc	1
9	Etichetare	buc	
10	Documentatii tablouri electrice	buc	8
11	Incercare tablouri	buc	8
12	Priza de pamant Tablou Anexa 1 si Anexa 2	buc	8
13	Transport materiale si personal	ans	2
II	PARTER		1
1	Cablu CYYF 5x10 mmp	ml	
2	Cablu CYYF 5x4 mmp	ml	10
3	Intrerupator simplu, IP44, montat ingropat	buc	65
4	Aparat de iluminat montat aparent, 600x600 mm, cu sursa LED, putere sistem 33 W, flux luminos 4100 lm, eficienta 124 lm/W, temperatura de culoare 4000 K, IP20	buc	9
5	Priza simpla 16A/400V montaj aparent	buc	2
6	Priza dubla 16A/ 230V, montaj ingropat	buc	10
7	Priza dubla 16A/ 230V, montaj aparent	buc	5
8	Conductor MYF 1x2.5 mmp	ml	90
9	Tub PVC Ø16mm, inclusiv coturi si cleme de prindere	ml	30
10	Tub PVC Ø32mm, inclusiv coturi si cleme de prindere	ml	50
11	Doza PT 150x150 mm	buc	
12	Cleme 3 poli	buc	5
13	Material marunt	ans	50
14	Probe, incercari, verificari, punere in functiune	ans	1
15	Transport materiale si personal	ans	1
III	ETAJUL 1		1
1	Intrerupator simplu, IP44, montat ingropat	buc	9
2	Aparat de iluminat montat aparent, 600x600 mm, cu sursa LED, putere sistem 33 W, flux luminos 4100 lm, eficienta 124 lm/W, temperatura de culoare 4000 K, IP20	buc	13
3	Priza dubla IP44/230V montaj aparent	buc	15
4	Conductor MYF 1x2.5 mmp	ml	405
5	Tub PVC Ø16mm, inclusiv coturi si cleme de prindere	ml	135
6	Doza PT 150x150 mm	buc	14

Adresa de corespondență

str. Donath, nr. 157/A, C.P. 400293, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Tel: +40 264 485 705

Fax: +40 264 485 224

Email: secretariat@33-1-cluj-napoca.ro

Cod Fiscal: RO 42066043
Cod IBAN: RO88 TREZ 2165 0220 1X03 9127

Nr crt	Descriere articol	Unitate de masura	Cantitate
7	Strapungeri	buc	10
8	Cleme 3 poli	buc	95
9	Material marunt	ans	1
10	Probe, incercari, verificari, punere in functiune	ans	1
11	Transport materiale si personal	ans	1
IV	ETAJUL 2		
1	Intrerupator simplu, IP44, montat ingropat	buc	9
2	Aparat de iluminat montat aparent, 600x600 mm, cu sursa LED, putere sistem 33 W, flux luminos 4100 lm, eficienta 124 lm/W, temperatura de culoare 4000 K, IP20	buc	13
3	Priza dubla IP44/230V montaj aparent	buc	15
4	Conductor MYF 1x2.5 mmp	ml	405
5	Tub PVC Ø16mm, inclusiv coturi si cleme de prindere	ml	135
6	Doza PT 150x150 mm	buc	14
7	Strapungeri	buc	10
8	Cleme 3 poli	buc	95
9	Material marunt	ans	1
10	Probe, incercari, verificari, punere in functiune	ans	1
11	Transport materiale si personal	ans	1
V	ANEXA 1		
1	Cablu TYIR ØL-AL 50/8 3x35 mmp	ml	40
2	Proiector LED 50W	buc	2
3	Intrerupator simplu, IP44, montat aparent	buc	2
4	Cablu CYYF 5x4 mmp	ml	20
5	Cablu CYYF 3x1.5 mmp	ml	20
6	Cablu CYYF 3x2.5 mmp	ml	20
7	Tub PVC Ø32mm, inclusiv coturi si cleme de prindere	ml	20
8	Tub PVC Ø20mm, inclusiv coturi si cleme de prindere	ml	20
9	Tub PVC Ø25mm, inclusiv coturi si cleme de prindere	ml	15
10	Priza dubla 16A/ 230V montaj aparent	buc	2
11	Priza dubla 16A/ 400V montaj aparent	buc	2
12	Material marunt	ans	1
13	Probe, incercari, verificari, punere in functiune	ans	1
14	Transport materiale si personal	ans	1

Adresa de corespondență
 str. Donath, nr. 157/A, C.P. 400293, Cluj-Napoca, jud. Cluj
 Tel: +40 264 485 705
 Fax: +40 264 485 224
 Email: secretariat@scjcl.dast.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 42066043
 Cod IBAN: RO88 TREZ 2165 0220 1X03 9127

Nr crt	Descriere articol	Unitate de masura	Cantitate
1	Cablu TYIR OL-AL 50/8 3x35 mmp	ml	50
2	Proiector LED 50W	buc	2
3	Intrerupator simplu, IP44, montat aparent	buc	2
4	Priza dubla 16A/ 230V, montaj aparent	buc	2
5	Cablu CYYF 3x1.5 mmp	ml	20
6	Cablu CYYF 3x2.5 mmp	ml	10
7	Tub PVC Ø20mm, inclusiv coturi si cleme de prindere	ml	20
8	Tub PVC Ø25mm, inclusiv coturi si cleme de prindere	ml	15
9	Material marunt	ans	1
10	Probe, incercari, verificari, punere in functiune	ans	1
11	Transport materiale si personal	ans	1

e. Perioada de realizare a prestației

Termenul de execuție a lucrărilor este maxim **45 zile** lucratoare, dar nu mai târziu de **30.11.2026**.

f. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiție propus

Imobilul reprezintă sediul formațiilor de lucru Gherla și Bonțida; formație care este subunitate în cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Cluj, din cadrul Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa.

Această formație asigură exploatarea, întreținerea și repararea lucrărilor hidrotehnice din administrare, întreținerea cursurilor de apă din punct de vedere al gospodăririi apelor și intervenția în cazul unor fenomene hidrometeorologice periculoase sau poluări accidentale.

Clădirea a fost construită în anii 1980, iar ultimele lucrări de reabilitare a sediului formației Gherla au fost efectuate în anul 2017. La acea data au fost executate lucrări de reparații (zugrăveli, vopsitorii interioare, înlocuirea tâmplăriei și reabilitarea instalației termice).

Menționăm faptul că instalația electrică nu a mai fost reabilitată din anul P.I.F. a clădirii, iar în prezent se află într-o stare avansată de degradare.

Ținând seama, de starea de degradare a acestei rețele electrice precum și de prevederile Ordinul Nr. 257 privind Normativul pentru lucrări de întreținere și reparații la mijloacele fixe aflate în administrarea A.N. "Apele Romane", conform căruia ciclul execuției lucrărilor de reparații este de 5 ani, execuția lucrărilor de reparații rezultă ca fiind necesară.

Instalația electrică existentă, depășită din punct de vedere tehnic și subdimensionată față de necesitățile actuale, nu a fost proiectată pentru a susține consumatorii electrici instalați în prezent.

Această incompatibilitate tehnică poate genera incidente de natură electrică, precum întreruperi de alimentare, fluctuații de tensiune și scurtcircuite.

În acest context, se impune efectuarea urgentă a lucrărilor de reparații și modernizare a rețelei electrice, întrucât funcționarea acesteia în condițiile actuale reprezintă un risc real și major de incendiu, electrocutare, distrugere a echipamentelor .

Nefectuarea acestor lucrări poate conduce la întreruperi grave în activitatea operativă, pierderi de date sau echipamente și, nu în ultimul rând, la punerea în pericol a vieții și siguranței personalului.

În concluzie, realizarea lucrărilor de reparații și reabilitare a instalației electrice la sediul formației Gherla (inclusiv a formației Bonțida) nu doar justificată tehnic și economic, ci și imperios necesară pentru prevenirea unor incidente grave, protejarea vieții personalului, asigurarea continuității activității și respectarea reglementărilor legale în vigoare.

1.1. Valoarea estimată

Valoarea estimată a serviciilor : 100.000 LEI (TVA inclus)

1.2. Capacități estimate

Capacitățile ce urmează a fi propuse și aprobate în cadrul investiției „REABILITARE INSTALAȚIE ELECTRICĂ SEDIU FORMAȚIE GHERLA, UAT GHELRA, JUDEȚ CLUJ” vor fi stabilite în funcție de situația existentă și necesitatea din teren.

1.3. Criteriul de atribuire a contractului de servicii

Prețul cel mai scăzut.

Ofertantul va depune oferta pentru toate operațiunile prevăzute în prezentul caiet de sarcini, în caz contrar oferta va fi declarată neconformă.

Observații:

Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini se resping ca fiind neconforme.

2. CERINȚELE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE PRIVIND ÎNTOCMIREA OFERTEI TEHNICE

2.1. CERINTE PRIVIND MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:

Propunerea tehnică va conține toate informațiile și dovezile pe care ofertantul le consideră necesare pentru fundamentarea ofertei sale. Oferta trebuie să convingă autoritatea contractantă că în caz de atribuire, ofertantul dispune de resurse suficiente precum și de experiența necesară pentru a îndeplini contractul aferent prezentei achiziții publice.

Datele furnizate în acest capitol reprezintă angajamente ferme; în situația în care oferta este declarată câștigătoare, după semnarea contractului, nerespectarea acestor angajamente pe parcursul derulării contractului, duce la aplicarea clauzelor referitoare la reziliere și/sau penalități.

Operatorii economici vor indica în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă.

La elaborarea ofertei operatorii economici au obligația de a respecta condițiile de muncă și protecția muncii care sunt la nivel național, conform Legii nr. 319/2006 privind protecția și securitatea muncii, precum și ca le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică.

Propunerea tehnică se întocmește astfel încât în procesul de evaluare informațiile cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenței cu specificațiile tehnice. Se vor furniza orice alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.

Întrucât practica europeană pune un mare accent pe condițiile de muncă, protecția, securitatea și sănătatea în muncă se solicită ca ofertantul să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii.

Informații privind cadrul de reglementare general, se pot lua de pe site-uri internet guvernamentale și anume:

- Legislația fiscală: www.mfinante.ro;
- Legislația în domeniul protecției mediului: www.mmediu.ro;
- Legislația în domeniul protecției muncii și condițiilor de muncă: www.mmssf.ro;
- Legislația în domeniul transporturilor pentru construcții www.mt.ro.

Ofertele vor fi obligatoriu întocmite în conformitate cu legislația actualizată.

Elaborarea ofertelor va cuprinde:

- Propunerea tehnică
 - Propunerea financiară
 - Formularul F3 - lista cantităților de lucrări - completat. Coeficienții aplicați la manopera vor fi cei prevăzuți de legislația în vigoare la momentul predării ofertei.
 - Pretul va fi exprimat în lei (cu două zecimale), sub formă de deviz de lucrări.
- În cadrul propunerii tehnice se va prezenta formularul de contract însoțit de Ofertant (semnat și stampilat). Cazarea, masa, transportul, chiriile și alte asemenea cheltuieli privesc ofertantul și se vor include în prețul ofertei.

3. ALTE ASPECTE CARE VOR FI PREZENTATE ÎN CADRUL OFERTEI TEHNICE

3.1 Organizare și metodologie

Metodologia și planul de lucru sunt componente cheie și obligatorii ale Ofertei Tehnice. Oferta Tehnică trebuie prezentată în următoarea structură:

Metodologia pentru realizarea serviciilor

Planul de lucru pentru realizarea serviciilor

Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizarea acestuia.

Metodologia

În această secțiune trebuie să prezentați modul în care dumneavoastră, în calitate de ofertant înțelegeți:

- obiectivele contractului și sarcinile stabilite prin caietul de sarcini;
- modul de abordare ce va fi urmat în prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului utilizat pentru atingerea obiectivelor contractului;
- metodologia de realizare a activităților în scopul obținerii rezultatelor așteptate.

Cel puțin următoarele informații trebuie prezentate aici:

- prevederile legale în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot avea incidență asupra derulării/implementării acestuia;
- identificarea și explicitarea aspectelor cheie privind îndeplinirea obiectivelor contractului și atingerea rezultatelor așteptate;

- modalitatea de abordare a activităților ce corespund rezultatului final al contractului și a rezultatelor intermediare aferente, în raport cu serviciile și responsabilitățile stabilite prin caietul de sarcini. Activitățile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durată, la capitolul planul de lucru și trebuie reflectate în propunerea financiară sub aspect valoric la nivel de activitate și la nivel de pachet de activități;

Planul de lucru

Cel puțin următoarele informații trebuie prezentate aici:

- denumirea și durata activităților și pachetelor de activități din cadrul contractului, așa cum sunt acestea prezentate la capitolul "Metodologie";
- succesiunea și inter-relaționarea acestor activități;
- punctele cheie de control.

Planul de lucru propus trebuie să fie:

conform cu abordarea și metodologia propusă să demonstreze:

- înțelegerea prevederilor din Caietul de Sarcini;
- abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil
- încadrarea activităților în timp de așa manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat

3.2. Personalul implicat în activitatea de execuție

Operatorii economici ofertanți trebuie să fie autorizați ANRE tip B și să dețină personal autorizat ANRE min. 2 electricieni grad IIB.

3.3. Sediul, puncte de lucru

Cazarea, masa, transportul, chiriile și alte asemenea cheltuieli privesc ofertantul și vor fi incluse în prețul ofertei.

Ofertantul va trebui să asigure dotarea corespunzătoare a personalului responsabil cu execuția lucrărilor cu mijloace de transport, spații de lucru și tehnică de calcul pentru activitatea de birou, echipamente de protecția muncii, mijloace de comunicare (telefon, fax).

4. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Autoritatea contractantă solicită operatorilor economici interesați să viziteze amplasamentul obiectivului de investiții pentru care se solicită prestarea serviciilor de execuție pentru a se asigura întocmirea corectă a ofertei.

Participanții la vizitarea amplasamentelor vor prezenta delegații sau documente de reprezentare din partea ofertantului cu semnătura și ștampila acestuia. Ofertanții vor suporta toate costurile legate de vizitarea amplasamentului.

5. DURATA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Adresa de corespondență

str. Donath, nr. 157/A, C.P. 400293, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Tel: +40 264 485 705

Fax: +40 264 485 224

Email: secretariat@asacj.dast.ro

Cod Fiscal: RO 42066043

Cod IBAN: RO88 TREZ 2165 0220 1X03 9127

Perioada de garanție acordată lucrării va fi de 24 luni și va curge de la data semnării fără obiecțiuni a procesului verbal de recepție a lucrărilor. În perioada de garanție executantul lucrării are obligația de a remedia defecțiunile din cadrul lucrării într-un termen rezonabil, fără costuri pentru achizitor.

Data demarării: 3 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

6. ANALIZARE DOCUMENTAȚII:

6.1. Documentațiile tehnico-economice se vor preda după cum urmează:

- Documentație tehnică avize/acorduri/ (Documentație tehnică necesară obținerii Certificatului de Urbanism- DACA VA FI NEVOIE) : 1 exemplare pe format de hârtie și un exemplar CD;

CD va conține piese scrise și desenate, tip [*.doc] pentru piese scrise, tip [*.pdf] pentru piese desenate. Fișierele tip [*.pdf] vor avea o rezoluție corespunzătoare pentru a putea fi vizualizate în detaliu sau printate în formatul original cu păstrarea caracteristicilor desenelor originale.

ALTE PRECIZARI

- În momentul achitării cheltuielilor de execuție, toate documentele referitoare la „REABILITARE INSTALAȚIE ELECTRICĂ SEDIU FORMAȚIE GHERLA, UAT GHELRA, JUDEȚ CLUJ”, devin proprietatea exclusivă a Achizitorului, în condițiile Legii nr.8/1996 – Legea dreptului de autor. Prestatorul nu are dreptul să utilizeze baza de date (pusă la dispoziție de Achizitor) pentru terți, fără acceptul scris al Achizitorului. Prestatorul nu poate folosi documentația ce face obiectul prezentului caiet de sarcini, la alte lucrări, decât cele pentru care a fost elaborată și nu poate transmite documentația către terți, fără acceptul scris al Achizitorului.
- Orice alte date, precizări sau informații privind realizarea investiției vor fi puse la dispoziția prestatorului de către Beneficiar, în măsura în care acestea sunt disponibile.
- Pe întreaga durată a derulării lucrărilor de construcții executantul va lua toate măsurile de protecția muncii necesare evitării oricărui accident de muncă în funcție de situația concretă din teren.
- La execuția lucrărilor prevăzute se vor respecta prevederile din Instrucțiunile proprii de securitatea muncii ale ADMINISTRATIEI BAZINALE DE APA SOMES-TISA și Instrucțiunile proprii ale executantului în domeniul securității și sănătății în muncă.
- Racordarea instalației noi la cea existentă se va realiza cu întreruperea tensiunii, după un program de lucrări stabilit de comun acord cu beneficiarul instalațiilor.
- Întrucât lucrările care urmează a se executa se fac sub exploatare, executantul va lua măsuri suplimentare de protecția muncii și PSI pentru a nu influența în mod negativ desfășurarea activității personalului instituției și a preîntâmpina apariția accidentelor de muncă.
- Ca urmare a unor particularități în ceea ce privește condițiile de execuție a lucrărilor, executantul este obligat să respecte următoarele cerințe:
 - să asigure curățenia permanentă a locului de muncă
 - accesul în instituție și programul de lucru se vor stabili de comun acord cu autoritatea contractantă.

- executantul va transmite in scris achizitorului lista cu angajatii proprii care vor efectua lucrarile de constructii, lista ce va fi actualizata ori de cate ori va fi nevoie.
- avand in vedere faptul ca se lucreaza intr-o institutie publica, executantul va lua masuri pentru a proteja personalul, contribuabilii (persoane din exterior) sau a altora asemenea.
- executantul va suporta toate pagubele produse beneficiarului din vina sa.

p. DIRECTOR SGA CLUJ,
dr. ing. Giana POPA

Giana Popa



Întocmit,
Serviciul Exploatare Lucrări și Mecanizare,
Ing. Anca MANȚA

Anca Manța

Adresa de corespondență
str. Donath, nr. 157/A, C.P. 400293, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel: +40 264 485 705
Fax: +40 264 485 224
Email: secretariat@anal.ro

Cod Fiscal: RO 42066043
Cod IBAN: RO88 TREZ 2165 0220 1X03 9127